

# HCP Data Center Facility Deployment V1.0 (English Version)

1. 相机编码可以通过 ( ) 获得。

A. 智能 ETH 插座

B. ECC800

C. IVS 客户端

D. WiFi转换器

**Answer(s): C**

---

2. 华为监控系统NetEco提供的功能有：( 多选 )

A. 支持模块级/柜级视图显示

B. 支持系统配电视图显示

C. 提供快速配置视图的视图创建工具

D. 提供2D、3D数据中心视图显示

**Answer(s): A,B,C,D**

---

3. ECC800 不支持历史数据导出。

A. 错误

B. 真

**Answer(s): A**

---

4. NetCol5000-C管道固定支撑的直管间距为（ ）。

A. 3200mm

B. 2500mm

C. 2800mm

D. 3000mm

**Answer(s): B**

---

5. ECO模式下，UPS在输入稳定时工作在()状态。

A. 主路逆变器

B. 电池

C. 绕过

D. 维修旁路

**Answer(s): C**

---

6. NetEco系统可以为不同级别的告警定制告警声音。

A. 真

B. 假

**Answer(s): A**

---

7. 在（ ）设置界面，可以设置多功能传感器与天窗的联动规则。

A. WiFi管理

B. 版本信息

C. PLC

D. 访问控制用户管理

**Answer(s): C**

---

8. 对于存放18个月及以上的蓄电池，应对未充电的电池进行处理（）。

A. 无需处理，尽快使用

B. 需补充电处理，尽快使用

C. 需要活化处理，尽快使用

D. 处置

**Answer(s): D**

---

9. 柜内发生火灾时，用什么来启动现场的气体灭火装置？

A. 急停按钮/手动放气按钮

B. 电磁阀

C. 压力开关

D. 消防气瓶

**Answer(s): A**

---

10. 设备接口使用Modbus-RTU协议时，访问ECC800需要安装什么？

A. 交流执行器

B. 门禁执行器

C. 天窗执行器

D. ETH 转换器

**Answer(s): D**

---

11. 当柜内发生火灾，灭火装置将灭火剂释放到保护区内时，会显示“禁止进入”字样。

A. 应急灯

B. 火警警铃

C. 排气指示灯

D. 声光报警

**Answer(s): C**

---

12. ECC800 集热器的高度为 () U。

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

**Answer(s): A**

---

13. 华为NetCol5000-A线路级精密空调主要解决高密度数据中心的热点问题。

A. 真

B. 假

**Answer(s):** A

---

14. NetEco 基本功能包括哪些？（多项选择）

A. 视频管理

B. 访问控制管理

C. 报表管理

D. 用户管理

**Answer(s):** A,B,C,D

---

15. 以下哪种技术或方案可以有效降低PUE？（多项选择）

A. 增加电池容量

B. 封闭冷/热通道

C. 精准送风

D. 高效模块化UPS

**Answer(s):** B,C,D

---

16. 以下哪些因素会影响电池寿命？（多项选择）

A. 放电深度

B. 循环次数

C. 额定容量

D. 温度

**Answer(s):** A,B,D

---

17. 华为Fusion Module2000监控系统支持用户监控哪些微模块的状态？（多项选择）

A. NetEco 网页界面

B. ECC 800Web界面

C. PAD APP

D. 手机APP

**Answer(s):** A,B,C,D

---

18. 以下哪些空调系统需要配备冷却塔或干式冷却器？

A. DX风冷型

B. DX水冷型

C. 直接通风空调系统

D. CW风冷型

**Answer(s):** B

---

19. 华为风冷空调室外水平安装时，要求距离墙壁或障碍物 $\geq$ ()mm。

A. 300

B. 600

C. 100

D. 200

**Answer(s): B**

---

20. 当 NetCol5000-A 室内机和室外机未分开安装时，制冷剂管路为 ()。

A. 氧气

B. 空气

C. 制冷剂

D. 氮

**Answer(s): D**

---